

飲料水検査結果報告書

2026年01月30日

双葉工業(有)

殿

174000

株式会社 信濃公害研究所

長野県北佐久郡立科町芦田1835-1

TEL 0267-56-2189

FAX 0267-56-1843

国土交通大臣及び環境大臣

登録水道水検査機関

第83号

建築物飲料水水質検査業 長野県7水 第23号

ご依頼のありました試料について行った検査結果は
下記のとおりです。

試料名	地下水	
採取場所	うぐいすの森 新井戸	
採取年月日・時刻	2026年01月20日 11時00分	
検査年月日	2026年01月20日 ~ 2026年01月30日	
採取者	土屋社長様	
検査項目	検査結果	水道法による基準
一般細菌	2 個/mL	100以下
大腸菌	不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	< 0.0003 mg/L	0.003以下
水銀及びその化合物	< 0.0002 mg/L	0.0005以下
セレン及びその化合物	< 0.001 mg/L	0.01以下
鉛及びその化合物	< 0.001 mg/L	0.01以下
ヒ素及びその化合物	< 0.001 mg/L	0.01以下
六価クロム化合物	< 0.002 mg/L	0.05以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	< 0.001 mg/L	0.01以下
亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	0.04以下
硝酸態及び亜硝酸態窒素	0.26 mg/L	10以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L	0.8以下
ホウ素及びその化合物	< 0.1 mg/L	1.0以下
四塩化炭素	< 0.0002 mg/L	0.002以下
1,4-ジオキサン	< 0.005 mg/L	0.05以下
シス及びトランス1,2ジクロロエチレン	< 0.001 mg/L	0.04以下
ジクロロメタン	< 0.001 mg/L	0.02以下
テトラクロロエチレン	< 0.001 mg/L	0.01以下
トリクロロエチレン	< 0.001 mg/L	0.01以下
ベンゼン	< 0.001 mg/L	0.01以下
亜鉛及びその化合物	< 0.01 mg/L	1.0以下
アルミニウム及びその化合物	< 0.02 mg/L	0.2以下
鉄及びその化合物	< 0.01 mg/L	0.3以下
銅及びその化合物	< 0.01 mg/L	1.0以下
ナトリウム及びその化合物	3.3 mg/L	200以下
マンガン及びその化合物	< 0.005 mg/L	0.05以下
備考	(判定) 上記水質項目については水質基準に適合 (検査方法) 上水試験方法 (備考) < は、定量下限値未満を示します (検査担当責任者) 新井	

